

対 象 機 器 一 覧

秋田県立能代科学技術高等学校

1. 点検保守内容

NO	設置箇所	機器名称	メーカー	型式	仕様	回数	数量	単位
1	教室・特別・管理棟 屋上	ガスヒートポンプ エアコン	ヤンマーエネ ルギーシステム 株 式会社	YWCP560K1NB		1	2	台
				YWCP710K1NB		1	4	台
				YWCP850K1NB		1	4	台
2	実習棟屋上	"	"	YNZP280K1NCB	暖房運転の前1回点検及び年間緊急保守対応 ・エンジンオイルの点検／交換 ・冷却水系統の点検 ・定期交換部品の点検 ・労務費(出張交通費)含 等 ※空調設備保守管理業務委託特記仕様書 「4 委託内容(1)～(5)」のとおり	1	1	台
				YNCP450K1NB		1	1	台
				YWCP450K1NB		1	2	台
				YWCP560K1NB		1	3	台
				YNCP710K1NB		1	1	台
				YWCP710K1NB		1	3	台
				YNCP850K1NB		1	1	台
				YWCP850K1NB		1	2	台
3	セミナーハウス	"	"	YNCP355L1NB		1	1	台
						計	25	台

2. フィルター清掃内容

NO	設置箇所	機器名称	回数	数量	単位
1	教室・特別・管理棟	全熱交換器	1	76	台
		天井カセット型(GHP-1)	1	28	台
		天井カセット型(GHP-2)	1	17	台
		天井カセット型(GHP-3)	1	23	台
		天井カセット型(GHP-4)	1	21	台
		天井カセット型(GHP-5)	1	20	台
		壁掛け型エアコン(ACP)	1	2	台
		天吊り型エアコン(ACP)	1	1	台
		計		188	台
2	実習棟 (参考・教室・特別・管 理棟と交互に実施予 定)	全熱交換器	0	29	台
		天井カセット型(GHP-1)	0	27	台
		天井カセット型(GHP-2)	0	4	台
		天井カセット型(GHP-3)	0	12	台
		天井カセット型(GHP-4)	0	15	台
		天井カセット型(GHP-5)	0	4	台
		天井カセット型(GHP-6)	0	18	台
		天井カセット型(GHP-7)	0	19	台
		天井カセット型(GHP-8)	0	12	台
		天井カセット型(GHP-9)	0	5	台
		天吊り型エアコン(ACP)	0	1	台
		計		146	台
		合計			