

ガスヒートポンプエアコン保守点検業務委託設計書

秋田県立能代科学技術高等学校

1. 点検保守内容

NO	設置箇所	機種名称	メーカー	型式	仕様	回数	数量	単位	単価	金額
1	教室・特別・管理棟 屋上	ガスヒートポンプ エアコン	ヤンマーエネル ギーシステム 株式会社	YWCP560K1NB	暖房運転の前1回点検及び年間緊急保守対応 ・エンジンオイルの点検／交換 ・冷却水系統の点検 ・定期交換部品の点検 ・労務費(出張交通費)含 等 ※空調設備保守管理業務委託特記仕様書 「4 委託内容(1)～(5)」のとお	1	2	台		
				YWCP710K1NB		1	4	台		
				YWCP850K1NB		1	4	台		
2	工業科農業科実習棟 屋上	"	"	YNZP280K1NCB		1	1	台		
				YNCP450K1NB		1	1	台		
				YWCP450K1NB		1	2	台		
				YWCP560K1NB		1	3	台		
				YNCP710K1NB		1	1	台		
				YWCP710K1NB		1	3	台		
				YNCP850K1NB		1	1	台		
				YWCP850K1NB		1	2	台		
3	セミナーハウス	"	"	YNCP355L1NB		1	1	台		
4	年間保守対応					—	12	月		
5	諸 経 費					—	1	式		
									合計	

2. フィルター清掃内容

NO	設置箇所	機器名称	回数	数量	単位	単価	金額
1	教室・特別・管理棟	全熱交換器	1	76	台		
		天井カセット型(GHP-1)	1	28	台		
		天井カセット型(GHP-2)	1	17	台		
		天井カセット型(GHP-3)	1	23	台		
		天井カセット型(GHP-4)	1	21	台		
		天井カセット型(GHP-5)	1	20	台		
		壁掛け型エアコン(ACP)	1	2	台		
		天吊り型エアコン(ACP)	1	1	台		
		計					
2	実習棟 (参考・教室・特別・管理棟と交互に実施予定)	全熱交換器	0	29	台		
		天井カセット型(GHP-1)	0	27	台		
		天井カセット型(GHP-2)	0	4	台		
		天井カセット型(GHP-3)	0	12	台		
		天井カセット型(GHP-4)	0	15	台		
		天井カセット型(GHP-5)	0	4	台		
		天井カセット型(GHP-6)	0	18	台		
		天井カセット型(GHP-7)	0	19	台		
		天井カセット型(GHP-8)	0	12	台		
		天井カセット型(GHP-9)	0	5	台		
		天吊り型エアコン(ACP)	0	1	台		
計							
諸経費		-	1	式			
合計							

1. 点検保守		2. フィルター清掃	
	+		=
消費税			
合計			